Überwachungsbericht für E-Anlagen¹

Stammdaten				
Gen.-Behörde	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	700	Regierung von Schwaben	55.1-8711.2-7
Überw.-Behörde	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	700	Regierung von Schwaben	50-8711.31-17/3
Betreiber	[Name]	Veolia Umweltservice Süd GmbH & Co. KG		
Standort	[Bezeichnung]	Biomasse-Kraftwerk Großaitingen		
	[Straße, HNr.], [PLZ], [Ort]	Ährenstraße 26	86845	Großaitingen
	EMAS [J/N]	N	ISO 14001 ff (+) [J/N]	N
Anlage	[Bez.]	Biomasse Kraftwerk Großaitingen (Altholzverbrennung)		
	[4.BImSchV] ² , [IE-RL] ²	8.1.1.3		5.2.a

Überwachung				
Grund (ggf. Anm.)	Regelüberwachung [J/N]	J	Turnus [Monate]	12
	Anlassüberwachung [J/N]	N	Art des Anlasses:	
Termin (ggf. Anm.)	Datum [tt.mm.jj]	13.12.2023	angekündigt [J/N]	J
	Prüfumfang	umfassend [J/N]	J	
§§ 52 und 52a BImSchG	Schwerpunkte [J/N]	N		
Überwachung durch die technische Gewässeraufsicht [J/N]		N		
Prüfgrundlage (ggf. Anm.)	Bescheid(e), Anzeige(n) [J/N]	J		
	Anforderungsliste [J/N]	N		
	Schwerpunktprogramm [J/N]	N		
Ergebnis	Mängel [J/N]	J	Anordnung [J/N]	N
			Stilllegung [J/N]	N

Relevante Feststellungen und resultierende Maßnahmen				
Mangel	Maßnahme	gesetzter Termin	Behebung / Überprüfung erfolgt ...	
			durch (Organisation)	am
Grenzwertüberschreitungen beim Tagesmittelgrenzwert von Ammoniak und weitere vereinzelte Grenzwert-Überschreitungen;	U.a. durch Anfahren mit naturbelassenen Holz, Reduzierung von Überlängen im Brennstoff, Verstärkung von Begleitheizung Harnstoff	KW13/14 nach Reinigungsstillstand	Der Betreiber hat am 12.04.23 das erfolgreiche Anfahren mit Holz gemeldet. Überprüft durch RvS am	15.06.2023

¹Anlagen nach der Industrieemissions-Richtlinie (IE-RL) entsprechend § 3 der 4. BImSchV

²Nummer des Anhangs 1 der 4. BImSchV bzw. des Anhangs I der IE-RL