



- ### Besondere Gefahr
- Heizöl
 - Turbinenöl
 - Notstromaggregat
 - Schaltanlage > 1 kV
 - Trafo > 3 kV
 - Salzsäure, Salzsäure Herstellung
 - Werkstatt
 - Elektrowerkstatt
 - Trafoöl
 - Ammoniakwasser
 - Dampfturbine und Generator
 - Hydraulikaggregat
 - Hohe Brandlast im Müllbunker
 - Sperrmüllschere
 - Wasserstoffflaschen
 - Druckgasflaschen Stickstoff
 - Druckgasflaschen Schweißgas
 - Druckgasflaschen Propangas
 - Altholzlager
 - Hochspannungstrafo E-Filter

- ### Legende Brandschutz
- Treppenraum
 - Wand F30 als Raumabschluss
 - Decke F30 als Raumabschluss
 - Wand F60 als Raumabschluss
 - Decke F60 als Raumabschluss
 - Wand F90 als Raumabschluss
 - Decke F90 als Raumabschluss
 - Brandwand
 - horizontaler Teil einer Brandwand
 - Brandschutztür
 - Rauchschturtür
 - Tür, dicht- und selbstschließend
 - Flucht- und Rettungsweg
 - Notausgang
 - NA Geschützt durch Gaslöschanlage
 - GL Auslösestelle Gaslöschanlage
 - GLZ Gaslöschanlage
 - BMA Überwacht durch Brandmeldeanlage
 - BMZ Brandmeldezentrale
 - T Trockene Steigleitung, Entnahmestelle
 - T Steigleitung trocken, Einspeisung
 - E Entrauchungseinrichtung
 - E Auslösestelle Entrauchungseinrichtung
 - RA Öffnung zur Rauchableitung
 - F Feuerwehr - Aufzug
 - GS Absperrschieber Erdgas
 - SPR Sprühwasserlöschanlage
 - HS-LA Halbstationäre Löschanlage
 - S Sprühwasserlöschanlage Auslösestelle
 - U Überflurhydrant
 - U Unterflurhydrant
 - W Wandhydrant
 - F Feuerlöscher
 - E Elektrischer Betriebsraum

Vorabzug

- Brandschutzkonzept -

ZAK ZAK Energie GmbH

BSIL Brandschutzsachverständiger
Dipl.-Ing. Rolf Lang

MHKW / HHKW Kempten

Bauteil/Anlage: **Neubau Mittelheizwerk (MLHW)**

Brandschutzplan

Ebene +1,20 m

Gezeichnet: Lang Datum: 29.02.2024 Maßstab: 1:200

Gesehen: Datum: -

Plan Nr. 014-08-P02-0